ТОО «FIREOFF»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «FIREOFF»
г.Алматы, ул.Минусинская, 23
БИН\ИИН 210540012480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ8084901KZ800577000
АО «Нурбанк"

«FIREOFF» ЖШС
«FIREOFF» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматы қ, қ. Минусинская, 23
БСН\ЖСН 210540012480
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ8084901KZ800577000
АО «Нурбанк»

Исх:№ 04-Х
«26» 03 2025г.

Начальнику Департамента по
Чрезвычайным ситуациям г.Алматы
полковнику Атыгаеву Н.Б.

Направляю Вам копию аудиторского заключения выданное на ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан» расположенного по адресу: Республика Казахстан, Бостандыкский район, г. Алматы, ул. Клочкова, д.167.

В соответствии с требованиями Приказа МВД РК. № 240 от 03 апреля 2017 года п.9.

Примечание: Копия заключения на 84 *листах*

Директор **Курукбаев С.Т.**

Исп. Курукбаев Е.С.
Тел. +7 702-631-58-66

Вх N 1202
от 27.03.25.

«Утверждаю»
Директор
ГОО «FIREOFF»
_____ Курукбаев С.Т.
«26» марта 2025 года.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04 от «26» марта 2025 года.

Объект: ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан»
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Клочкова 167.

Заключение в течение 5 рабочих дней
поступило ДЧС г. Алматы
вх. № 1202 «27» 03 2025год.

г. Алматы 2025 год.

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 **Сведение о заказчике.**

Полное и сокращенное наименование заказчика.

ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан»

(наименование организации заказчика)

Юридически адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Клочкова, д.167

Руководитель организации: Директор Лозовая А.Г.

Фактическое место нахождение: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Клочкова, д.167

1.2 Сведение об исполнителе-экспертной организации Полное и сокращенное наименование исполнителя.

Товарищество с ограниченной ответственностью «FIREOFF»

(наименование организации исполнителя)

Место нахождение. г. Алматы, ул. Минусинская, 23

Руководитель организации. Директор Курукбаев Сабетбек Турсунбаевич

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности. Аттестат аккредитации №KZ06VVB00000617 от 19.08.2021 года

2. Основания проведения аудита в области пожарной безопасности.

Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности является договор за № 04 от 11 марта 2025 года.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия зданий требованиям пожарной безопасности

4. **Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности.**

4.1 **Фамилия, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующие объект, в присутствии которых проводилось обследование.**

Эксперт ТОО «FIREOFF» Курукбаев Е.С., совместно с заместитель директора по воспитательной части ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан» Мурсалбекова З.М.

5. Объект, в отношении которого проводился аудит в области пожарной безопасности. Наименование в соответствии с фактическим использованием:

ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан»

(указать наименование зданий, сооружений, территории)

Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1.

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Клочкова, д.167

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление

Аренда

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности.

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите», Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017года №240, «Об утверждении Правила проведения аудита в области пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55, Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года №405, Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», Свод правил Республики Казахстан 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Приложение 3, 6, 14 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31

(указывается перечень)

7. Общетехническая характеристика объекта:

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:

Объект образования

Здания, помещения предназначены для: Объект образования

Здания, помещения представляют, собой: Объект образования

Этажность: двух этажное здание.

Фундамент здания: бетон.

Стены наружные (материалы): Ж/Б. панель

Внутренние стены и перегородки (материал): керпич.

Чердачное перекрытие и кровля (тип материала): металлическая по деревянную обрешотку

Лестница (материалы): железобетон

Высота здании: 6 м.

Площадь застройки: (616,3 м.кв)

Объем здания: 4406 м3

Общая площадь: (1259,8 м.кв)

Освещение: электрическое

Вентиляция: имеется

Отопления: центральное

Объект охраняется: да

8. Документарная проверка

№	Наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	да	-------	
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пож-тех минимума	да	-------	
3	Приказ об установлении противопожарного режима	да	-------	
4	Инструктаж о мерах пожарной безопасности	да	-------	
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных инструктажей	да	-------	
6	Акт ввода в эксплуатацию систем АПС, и звукового оповещения (при наличии)	да	-------	
7	План график работ по тех. обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС, и оповещения	да	-------	
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	да	-------	
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли	да	-------	
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	да	-------	
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	да	-------	
12	Акт замеров сопротивление изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросетей	да	-------	
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	да	-------	

Информация о дополнительном подтверждённом анализе документации, характеризирующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала:

Протокол №75, от 15 ноября 2023года, ТОО «Главный Центр Безопасности РК» по обучению ответственных лиц за ПБ сотрудников

ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан»

9. Результаты обследования объекта:

Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требовании, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушении или расчетов пожарного риска:

Нарушения не выявлены

10. Результаты расчетов пожарного риска.

Изложение порядка расчета значении пожарного риска:

Не производилась.

11. Выводы об обеспечение или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

В результате пожарного аудита установлено, что на объекте Заказчика, соблюдены и выполнены требования пожарной безопасности, а именно:

- здания оснащены системой автоматической пожарной сигнализацией;
- здания оборудована системой звукового оповещения людей при пожаре;
-здания оснащена речевым оповещением людей о пожаре
-здания и помещения обеспечены в соответствии нормам технического регламента первичными средствами пожаротушения;
-основные конструкций и отделочные материалы выполнены с нормированными показателями пожарной опасности;
-установлен соответствующий противопожарный режим, обеспечивающего минимизацию вероятности возникновения пожара, а в случае возникновения предотвращение его развития и воздействия на людей опасных факторов пожара; приказ о запрете использования сварочных и иных огневых работ, приказ о проезде и расстановки автотранспортных средств на территории, приказ об обесточивании электрооборудовании по окончанию рабочего времени;
-территория объекта оснащена освещением в ночное время суток;
-с обслуживающим персоналом проводятся своевременные инструктажи о мерах пожарной безопасности с отметкой в журнале;
-ответственное лицо объекта прошел соответствующее обучение по приказу №777 от 16 сентября 2015год;
-помещения, кладовых и цеха обозначены соответствующим категориям и классом пожароопасности;
-в специальном журнале ведется ежедневный контроль о состоянии помещении после рабочего времени;

-в соответствии с требованиями Правил техники эксплуатации электрооборудования проводится испытания электрических проводов и заземлителей на замер сопротивления изоляции;

-Электрооборудования в помещениях выполнена в соответствии требованиям ПУЭ,ПТЭ и ПТБ;

-разработаны соответствующие планы эвакуации по организации и управления движения людей при пожаре (в том числе с использованием световых указателей «ВЫХОД»);

- обеспечена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любом месте помещения;

- разработаны инструкции по соблюдению ППБ и действия персонала на случай возникновения пожара;

-территория объекта оснащена круглосуточной охраной;

По результатом обследования объект **соответствует** требования пожарной безопасности.

12. Дополнительные условия настоящего заключения:

Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического лица);

- не указанных в настоящем заключении (т.е. вновь допущенные) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно - строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территории. А так же в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

13. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другие информации:

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите», Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017года №240, «Об утверждении Правила проведения аудита в области пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55, Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года №405, Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», Свод правил Республики Казахстан 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Приложение 3, 6, 14 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики

Казахстан от 30 октября 2018 года №758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31

(указывается перечень)

14. Приложения:

- **Документ по аккредитации:** Диплом ЖБ№0046554 Пожарной безопасности Аттестат аккредитации №KZ06VVB00000617 от 19 августа 2021 года.

- **Договор на проведения работ по аудиту в области пожарной безопасности:** Договор № 04 от 11 марта 2025 года

- **Отчет о проведения расчетов по оценки пожарного риска (в случай если расчет производился), категория по пожарной и взрывопожароопасной опасности:** Не производилась.

- **Копии, подтверждающие документов по пункту 10 заключения:**

1. Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности;
2. Удостоверение о прохождении сотрудника пожарно-техническому минимума;
3. Приказ об установление противопожарного режима;
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности;
5. Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей;
6. Акт приемки автоматической системы обнаружения пожаров, систем оповещения людей;
7. План график работ по техническому обслуживанию и плановое предупредительному ремонту систем обнаружения пожаров и системы оповещения;
8. Лабораторное испытание по определению прочности стационарных лестниц.
9. Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения;
10. Протокол испытание огнезащитной обработки деревянных конструкции
11. Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети;
12. Протокол проверки сопротивления заземления и заземляющих устройства;

Генеральный Директор
ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан» **А. Лозовая**

Представители объекта аудита (заказчика):
« » марта 2025года.

Заместитель директора
ТОО «Школа «Мозаика - Казахстан» **З. Мурсалбекова**

Представители объекта аудита (заказчика):
« » марта 2025года.

Ведущий инженер эксперт
ТОО «FIREOFF» **Е. Курукбаев**

Представитель экспертной организации, проводившей аудит:
« » марта 2025года